



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 14/17, за **Набавку радне платформе на електрични погон дужине 3 метра , за рад у котлу са припадајућом опремом (4 комада)**, на захтев заинтересованог лица даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Питање 1:

1.У конкурсној документацији стоји:

3.Електрично Витло

Испоручена витла морају бити покретана даљинском командом напона 24V, молимо појашњења о каквој се даљинској команди ради , безичној команди или је то кабловска веза између управљачке кутије и витла/мотора?

Одговор 1:

То је кабловска веза између између управљачке кутије и витла/мотора.

3. 5. Сигурносни уређај

Потребно је испоручити динамички сигурносни уређај који аутоматски кочи преко брзине веће од 25м/мин са одговарајућом сајлом.

Питање 2:

Уколико је сигурносни уређај интегрисан у само витло/мотор , наше питање је да ли ће наручилац прихватити испоруку сигурносног уређаја интегрисаног у сам мотор/погонско витло/пошто одређени произвођачи веч имају таква решења. Молим за измену конкурсне документације како би проширили број произвођача и повећали конкурентност.

Одговор 2:

Из дугогодишњег искуства рада Термоелектране и коришћења покретних платформи за рад на цевном систему унутар котла , интегрисани систем за рад се показао као лошија варијанта.Основни разлог је што су обе сајле провучене кроз интегрисано електрично витло и уколико приликом рада дође до отказивања једног од уређаја његова замена није могућа.Због тога је варијанта са независним системом погона платформи витло –сигурносни уређај прихватљивија и сигурнија.

КОМИСИЈА ЗА ЈН бр. 14/18

1. Небојша Бугарски: _____, члан комисије
2. Немања Грбовић: _____, члан комисије
3. Слободан Илић: _____, заменик члана комисије
4. Вук Вукосављевић: _____, члан комисије
5. Мирослав Тешић: _____, члан комисије
6. Биљана Јовановић: _____, заменик члана комисије



Датум:
21.08.2018. године.